



НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА  
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ  
Відокремлений підрозділ  
Рівненська АЕС



№ 152/2493ф від 16.06 2015 р.  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 201\_\_ р.

Україна, 34400, м. Кузнецовськ, Рівненська обл.  
Тел.: (03636) 64-1-74; 64-3-49, факс: 2-23-14  
E-mail: office@trpp.atom.gov.ua

Р/р 260023181737 в РОУ ПАТ «Державний  
ощадний банк України» м. Рівне  
МФО 333368, код ЄДРПОУ 05425046

Відгук про роботу  
обладнання

Головні правління  
ПрАТ завод "Омега"  
П. М. Мощуманському

81400, м. Самбір,  
вул. Промислова, 2  
тел/факс (03236) 6-06-09, 6-08-60

#### ФАКСОГРАМА

Пановний Петро Михайлович!

Згідно з листом №132/2015 від 28.05.2015 направляємо Вам відгук про роботу приладів РПЦ-02 АС, ПВЦ-01 АС, СГО-01 АС, датчиків ДР-02 АС, перемикачів ППМК.

На теперішній час в системах контролю управління енергоблоків №1-4 ВП РАЕС експлуатуються з 2012 року пристрої реєструючі цифрові РПЦ-02 АС в кількості 90 шт., якими замінили вторинні прилади РП-160, КП-140, КС всіх модифікацій. Пристрої РПЦ-02 АС використовуються 1-о, 4-х, 8-ми та 16-ти каналні, застосовуються для відображення інформації, формування сигналізації та блокувань технологічних параметрів. Пристрої задовольняють сучасним вимогам, необхідним для ведення технологічних процесів на системах АЕС, зауважень до роботи пристроїв не виявлено. Прилади вимірювальні цифрові, в кількості 21 шт., використовуються на ВП РАЕС з 2008 року. Прилади ПВЦ-01 АС надійні в роботі, за час експлуатації на ВП РАЕС відмов не виявлено.

Сигналізатори граничних опорів СГО-01 АС, датчики рівня ДР-02 АС, перемикачі пакетні ППМК, які експлуатуються на енергоблоках №1-4, мають високі показники надійності, на даний час відмов обладнання не має.

З повагою,

Тво головного інженера – першого  
заступника генерального директора

I. А. Могила

Колеснік В. М.  
Начальник ЦТАВ  
Тел. 64-385

054810